

# GØR BYGGEPLADSEN ELSIKKER

## Electrical safety at the construction site



**Kabler på jorden  
udsættes for skader.**

Cables lying on the  
ground can easily  
be damaged.



**Hold orden på  
kablerne.**

Keep cables tidy.



**Kør ikke over  
kablerne.**

Do not drive over  
cables.



**Beskyt kabler på  
køreveje.**

Protect cables  
from vehicles.



**Brug ikke eltavler  
med fejl.**

Do not use  
defective  
switchgear.



**Eltavlen skal være  
mærket med CE  
og EN 60439-4/  
EN 61439-4.**

Switchgear must have  
a CE and EN 60439-4  
/EN 61439-4 label.



**Jordspyddet må  
ikke tages op.**

Earth electrodes  
should never be  
taken out.



**Jordspyddet skal  
stå fast i jorden.**

Earth electrodes  
must be fixed in  
the ground.



**Skift defekte  
stikpropper.**

Replace defective  
plugs..



**Brug kun stikpropper  
med jordforbindelse.**

Only use plugs  
with protective  
earthing.

